

## DÉTARTRANT EXPRESS

# G62

ÉLIMINE LE TARTE DES INSTALLATIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Compatible tous matériaux même aluminium



### FR / Caractéristiques

Produit à usage professionnel. S'utilise avec une pompe à détartrer sur des installations en aluminium, fonte, acier galvanisé, cuivre, laiton et/ou acier inox. Compatible avec tous les modèles de pompes à détartrer. Diminue les pertes calorifiques et permet un meilleur rendement de l'appareil. Coloration brunâtre à saturation du produit en tarte.

### Mode d'emploi

**Concentration :** toujours verser le détartrant dans l'eau et non l'inverse.

**Concentration pour chaque type d'installation :**

**Détartrage du serpentin :** Vider entièrement la portion de circuit ou le serpentin. Remplir le réservoir de l'appareil avec 1L de détartrant pour 1L d'eau (1 pour 1). Ballon d'eau chaude : Vider les 9/10 du ballon et introduire 1L de produit (1 pour 10). **Circuit fermé chauffage :** Vider légèrement le circuit pour introduire le produit. Utiliser 1L de produit pour un circuit standard de 100L (1 pour 100).

Ensuite, brancher la pompe et laisser agir 10 à 20 min selon le degré d'entartrage. Le détartrage est terminé lorsqu'il n'y a plus de bulles au reflux de la pompe. Contrôler impérativement le reflux de la pompe au niveau du réservoir afin de ne pas prolonger l'opération de détartrage et d'endommager le circuit traité. Lorsque le produit est saturé (couleur brune du produit), renouveler l'ensemble de la solution avec une préparation neuve. Ne pas ajouter de détartrant dans une solution saturée. **Après le détartrage du serpentin ou du ballon d'eau chaude :** Vidanger et rincer avec le G70 NEUTRALISANT afin d'éliminer impérativement l'acidité résiduelle (se référer à la fiche technique du G70 NEUTRALISANT). **Après le détartrage du circuit de chauffage :** Vidanger l'installation, introduire le G70 NEUTRALISANT, et le laisser dans l'installation (1L pour un circuit de 100L d'eau).