



**ZI LA BORIE**

**43120 MONISTROL/LOIRE**

**Tel : 04-71-75-66-10**

**Fax : 04-71-75-66-11**

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit :

**Désignation : INTERRUPTEUR À COURANT DIFFÉRENTIEL 1P+N OHMTEC**

**Références : 423311 (Calibre 25A – Type AC)**

**423312 (Calibre 40A – Type AC)**

**423313 (Calibre 63A – Type AC)**

**423315 (Calibre 40A – Type A)**

**423316 (Calibre 63A – Type A)**

**Type d'appareil : Interrupteur automatique à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ID) pour installations domestiques et analogues**

De caractéristiques nominales principales :

Tension assignée : 230V~50Hz

Courant de court-circuit : 3000 A

Courant différentiel de fonctionnement : 30 mA

Produit certifié NF Electricité : Oui

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

- Directive Basse Tension 2014/35/UE relative à la sécurité des matériels électriques,
- Directive RoHS 2011/65/UE relative à la réduction de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Suivant les normes harmonisées :

EN 61008-1:2012/+A1:2014/+A2:2014

EN 61008-2-1:1994/+A11:1998

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et d'une installation conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100).

A Monistrol sur Loire (43120), le 10 juillet 2016

M. Vincent SAUZARET  
Directeur Qualité