



## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

**ZI LA BORIE**  
**43120 MONISTROL/LOIRE**  
**Tel : 04-71-75-66-10**  
**Fax : 04-71-75-66-11**


Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit :

**Désignation : INTERRUPTEUR À COURANT DIFFÉRENTIEL 3P+N OHMTEC**

**Références :**  
423317 (Calibre 25A – Type AC)  
423318 (Calibre 40A – Type AC)  
423319 (Calibre 63A – Type AC)  
423320 (Calibre 25A – Type A)  
423321 (Calibre 40A – Type A)  
423322 (Calibre 63A – Type A)

**Type d'appareil : Interrupteur automatique à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ID)**

De caractéristiques nominales principales :

Tension assignée : 400V~50Hz  
Courant de court-circuit : 6000 A  
Courant différentiel de fonctionnement : 30 mA  
Produit certifié NF Electricité  : Oui

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

- Directive Basse Tension 2014/35/UE relative à la sécurité des matériels électriques,
- Directive RoHS 2011/65/UE, et son amendement (UE) 2015/863, relative à la réduction de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Suivant les normes harmonisées :

EN 61008-1:2012/+A1:2014/+A2:2014/+A11:2015/+A12:2017  
EN 61008-2-1:1994/+A1:1998

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et d'une installation conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100).

A Monistrol sur Loire (43120), le 24 octobre 2024

M. Vincent SAUZARET  
Directeur Qualité