



**ZI LA BORIE**

**43120 MONISTROL/LOIRE**

**Tel : 04-71-75-66-10**

**Fax : 04-71-75-66-11**

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit :

**Désignation : CONNECTEUR DE DISJONCTEUR ET INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL**

**Marque : OHMTEC**

**Référence : 423610**

**Type de produit : Connecteur d'alimentation entre disjoncteurs et interrupteurs différentiels pour installations domestiques et analogues**

De caractéristiques nominales principales :

Tension assignée : 230V~50Hz

Courant assigné : 63A

Est conforme aux dispositions de la Directive Basse Tension 2006/95/CE, relative à la sécurité des matériels électriques.

Suivant les normes harmonisées :

EN 61008-1:2004/+A11:2007/+A12:2009

EN 61008-2-1:1994/+A11:1998

EN 60898-1:2003/+A1:2004/+A11:2005/+A12:2008

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et d'une installation conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100).

A Monistrol sur Loire (43120), le 30 janvier 2013

M. Vincent SAUZARET

Directeur Qualité