


CERTIFICAT DE QUALITÉ



Nº CERTIFICAT: 293

REF ARTICLE: 4114000000/450/500

DATE: 20-05-2016

| CARACTÉRISTIQUES | SPÉCIFICATIONS | NORME | CONTROL QUALITÉ |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| Jeu Support Air Conditionné Inox | Soudé | Spécifications Martigrap | OK |
| Matière Première | Acier Inox AISI 304 | Spécifications Martigrap | OK |
| Soudure | Type MIG/MAG | Spécifications Martigrap | OK |
| Épaisseur | 1,5 mm. | Spécifications Martigrap | OK |
| Hauteur | 400, 450 et 500 | Spécifications Martigrap | OK |
| Large | 400, 450 et 500 | Spécifications Martigrap | OK |
| Trou | 100 x 10 mm | Spécifications Martigrap | OK |
| Trou Carré | 7 x 7mm | Spécifications Martigrap | OK |
| Trou | Ø 10,5 mm. | Spécifications Martigrap | OK |
| Finition | Poli | Spécifications Martigrap | OK |
| Poid max. (par couple) | 90 Kg | Spécifications Martigrap | OK |

MARTIGRAP, S.L.

Responsable Qualité

Signé: Jordi Sans