



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 610976

Délivrée à:
Delivered to:

BLM DISTRIBUTION
Ecoparc d'affaires - 41210 NEUNG SUR BEUVRON - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

Produit:
Product:

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique
Boxes and enclosures for electrical accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

BLM

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Gamme/series No Air
690540, 690860, 692710, 693710

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Voir au verso/see overleaf

Informations complémentaires:
Additional informations:

Extension licence n°596739:nouvelle gamme/
extension licence n°596739: new series

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 60670-1:2005

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essai/test reports n°99014-595036, 9901 4-596731, 106385-610837

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-06-15

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
REFERENCES, RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Références References	Dimensions/Size (mm)	Nombre de postes Number of gang
692710	Ø 67 x l 140 x p 40	2
693710	Ø 67 x l 210 x p 40	3
690860	Ø 86 x p 40	1
690540	Ø 54 x p 40	1

p = profondeur / depth ; l = longueur / length

CLASSIFICATION

Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i>	250V
Nature du matériau <i>Nature of material</i>	Matériau isolant <i>Insulating</i>
Mode de montage <i>Method of installation</i>	Encastrées, semi-encastrées ou intégrées dans : <i>Flush, semi-flush or embedded in:</i>
	Murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles <i>Non-combustible walls, non-combustible ceilings or non combustible floors</i>
	Murs combustibles, plafonds combustibles ou planchers combustibles <i>Combustible walls, combustible ceilings or combustible floors</i>
	Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier <i>Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture</i>
	Emplacement : <i>Placement:</i>
	Approprié pour tout type d'installation excepté dans le béton <i>Suitable for all types of installation except into concrete</i>
Type d'entrées (sorties) <i>Type of inlets (outlets)</i>	Avec entrées pour câbles gainés pour installation fixe <i>With inlets for sheathed cables for fixed installations</i>
	Avec entrées pour câbles souples <i>With inlets for flexible cables</i>
	Avec entrées pour conduits lisses ou annelés <i>With inlets for plain or corrugated conduits</i>
Moyens de fixation <i>Clamping means</i>	Sans fixation <i>Without clamping means</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum ambient temperatures during installation</i>	-15°C à / up to +60°C
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux: IP20 <i>Degree of protection of the part mounted in the hollow wall: IP20</i>
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes</i>	Boîtes équipées de vis <i>Boxes fitted out with screws</i>

