

CERTIFICAT

Flexibles de raccordement

Flexibles de raccordement souples

IFT

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification n° 19, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **IFT**
Zone Industrielle
FR - 63600 AMBERT

Usine de **FR - 63600 AMBERT**

le droit d'usage de la marque CSTBat Flexibles de raccordement pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 316-03-1801 du 18 novembre 2013
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n° 293-03-1801 du 29 mars 2013



-03-1801

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/12/2019. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n°14/12-1801

Caractéristiques physiques et physico-chimiques de l'élastomère

- dureté
- résistance à la rupture
- allongement à la rupture
- variations de dureté et des caractéristiques en traction après vieillissement
- tenue à l'ozone

Caractéristiques mécaniques des produits finis

- résistance aux pressions cycliques à 5/50 bars à 90°C
- résistance à la pression à 90°C, à 3 fois la pression de service

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant

Philippe PEREIRA

Tél. : 01 64 68 89 61

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Yannick LEMOIGNE



ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES