

D.2.I.L.P 6kg/h 1,5bar - NF EN

Propane - M20x150 + ISR Boite

Réf catalogue : **25090**

Détendeur Inverseur Propane 6kg/h avec indicateur service/réserve intégré. Il permet la 1ère détente de l'installation entre la bouteille et le DSP (Détendeur à Sécurité Propane).
Entrée et sortie mâle 20x150



Caractéristiques techniques

Débit	6 kg/h
Pression amont	16 bar
Pression aval	1,5 bar
Entrée	mâle 20x150
Sortie	mâle 20x150
Indicateur intégré	OUI
Norme (1)	NF EN 13786
Norme (2)	NF XP M 88-779

Informations complémentaires

Poids(gr)	940 g
Long.(mm)	120 mm
larg.(mm)	105 mm
Haut.(mm)	105 mm

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par la directive 2009/142/CE, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

GURTNER
1, rue de la Libération – BP 129
25302 PONTARLIER
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)

Désignation : **Coupleur-inverseur automatique avec limiteur de pression pour installations de propane – 1,5 bar – 6 kg/h**

Type : *Automatic change over valve*

Marque commerciale : **GURTNER**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : **D2ILP**
Marketing references

Selon norme(s) : **XP M 88-779 (10/2007) – NF EN 13786 + A1 (12/2008)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 07 décembre 2019. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date: December 07th, 2019. It cancels any previous certificate.

Fait à Neuilly sur Seine, le 28 novembre 2016 ↓

Vincent DELARUE

Directeur Général