

D.I.B.B.P 2.6kg/h 28mbar NF EN

Butane - M20x150+ISR Boite

Réf catalogue : 18040.03

Détendeur Inverseur Butane Basse pression 2,6kg/h. Il permet la 1ère et la seconde détente jusqu'à l'appareil de combustion. Il est principalement utilisé lorsque les bouteilles sont à une distance inférieure de 5m des appareils de combustion.



Caractéristiques techniques

Débit	2,6 kg/h
Pression amont	0,7 à 7,5 bar
Pression aval	28 mbar
Entrée	mâle 20x150
Sortie	mâle 20x150
Norme (1)	NF EN 13786
Norme (2)	NF XP M 88-779

Informations complémentaires

Poids(gr)	950 g
Long.(mm)	120 mm
larg.(mm)	105 mm
Haut.(mm)	105 mm

Organisme Mandaté par

AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé
F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



N° 16.136/NFG
Dossier n° 108/E4

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par la directive 2009/142/CE, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

GURTNER

1, rue de la Libération – BP 129
25302 PONTARLIER
FRANCE

La société :
Head Office

est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)

Désignation : **Coupleur-inverseur automatique pour installations de butane commercial en bouteilles avec seconde détente – 28 mbar – 2,6 kg/h**

Type : *Automatic change over valve*

Marque commerciale : **GURTNER**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : **DIBBP**
Marketing references

Selon norme(s) : **XP M 88-779 (10/2007) – NF EN 13786 + A1 (12/2008)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 07 décembre 2019. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date: December 07th, 2019. It cancels any previous certificate.

Fait à Neuilly sur Seine, le 28 novembre 2016

Vincent DELARUE 

Directeur Général